

随 意 契 約 詳 細 情 報

工事の名称	宮崎大学(医病)附属病院ナースコール設備改修工事
工事概要	本工事は、医学部附属病院外来診療棟電気室の直流電源設備の蓄電池(54セル)を交換する工事である。
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	事務局
	理事
	迫田 浩一郎
	宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
契約年月日	令和3年10月 1日
契約業者名	株式会社ケアコム福岡支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区長浜3丁目1番13号
契約金額	5, 500, 000 円(税込み)
予定価格	6, 990, 000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	<p>本学附属病院に設置されたナースコール設備は、(株)ケアコム製で2011に導入されたもので、そのうちナースコールサーバー機器を本工事により改修するものである。</p> <p>対象となるサーバー機器は、システム全体をコントロールする重要機器であるが、設置後10年が経過し老朽化によるシステム以上が度々発生している。また、装置の各種部品等の製造が終了したことに伴い交換部品の調達が困難となっているため、万一障害が発生した場合、ナースコールシステム全体が使用不可能となるだけでなく復旧に長い時間を必要とし、人命に関わる甚大な被害の発生が予見される。</p> <p>このサーバー機器は、(株)ケアコムが独自のノウハウに基づき設計・製作したものであるため改修作業にはメーカー独自の技術が求められる。また、現場においても迅速且つ的確に作業を進めるため、設備内容を熟知した技術者が改修作業を行う必要がある。</p> <p>上記の理由から、ナースコール機器製造メーカーである(株)ケアコムに工事させることが最適であると思慮される。</p> <p>以上により、文部科学省通知「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について」(昭和59年11月17日付け文教施設部長通知文施監第67号)の別紙「工事請負契約における随意契約のガイドライン」の「I 契約の性質または目的が競争を許さない場合(予算決算及び会計令第百二条の四第三号)」(2)②に該当し、国立大学法人宮崎大学会計規則第36条第3項に該当するため、既設設備設置業者である(株)ケアコムと適正価格で随意契約を締結するものである。</p>
工事場所	宮崎県宮崎市清武町木原5200番地 宮崎大学清武団1地構内
工事種別	電気
工期(自)	令和3年10月 2日
工期(至)	令和4年 3月28日
備考	